



240008343976



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号: A2025CCC0308-4797674

(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRS3Z-00DQL、TGRS3Z-00DTL、
TGRS3Z-00DK

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 半导体设备保护用熔断体	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
型 号: TGRS3Z-00DQL、 TGRS3Z-00DTL、TGRS3Z-00DK	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标: TENGGEN	生产者: 浙江天正电气股份有限公司
样品数量: 54 台	生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
收 样 日期: 2025-08-22, 2025-09-04, 2025-09-19, 2025-10-14, 2025-11-18	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332 号
完成日期: 2026-01-05	

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:



TGRS3Z-00DQL、TGRS3Z-00DTL、TGRS3Z-00DK

Un: AC800V/DC1000V;

In: 1A、2A、3A、4A、6A、8A、10A、12A、16A、20A、25A、30A、32A、
40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A、300A、315A、
350A、400A;

额定分断能力: 100kA (AC800V)、50kA (DC1000V);

分断范围和使用类别:aR

主检:  日期: 2026.01.07	(检测机构名称、盖章) 2026 年 01 月 07 日
审核:  日期: 2026.01.07	
签发:  日期: 2026.01.07	

备注: 无

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0 308-4797674
首页	√	1	00901-A2025CCC0 308-4797674
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0 308-4797674
安全型式试验报告	√	38	00901-A2025CCC0 308-4797674
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定:
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验